

Esito della prova di tenuta eseguita in sede di (ri)attivazione fornitura gas

da usare per impianti alimentati da gruppi di misura di classe >G6 e/o con pressione di fornitura >40 mbar (gas naturale) o >70 mbar (GPL)

Cognome e nome del cliente finale	
-----------------------------------	--

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _____ con sede nel comune di: _____ (prov. _____) Tel. _____ (tel.cellulare: _____ e_mail: _____) Via _____ n. _____ Partita IVA: _____

- iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n.2011) della CCIAA di _____
- iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _____ n. _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

a) di aver effettuato in data odierna la prova di tenuta nel rispetto di quanto previsto dalla vigente norma/regola tecnica (1):

_____ dell'impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:
via _____ n. _____ piano _____ interno _____
comune _____ (prov. _____)

inteso come impianto: nuovo modificato trasformato non modificato

avente il seguente identificativo (obbligo di compilare almeno uno dei campi)

Codice del Punto di riconsegna	
Matricola del contatore	

b) che ai sensi della norma tecnica utilizzata e applicabile, la prova di tenuta ha avuto:

<input type="checkbox"/> Esito Positivo con riscontro di: <input type="checkbox"/> "tenuta idonea al funzionamento" (UNI 11137) <i>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 per GPL)</i> <input type="checkbox"/> assenza di dispersioni ($\Delta P=0$ oppure $Q_{disp}=0$) <i>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,5 bar)</i> <input type="checkbox"/> assenza di dispersioni ($\Delta P=0$) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità: Pressione di prova _____ Durata della prova _____	<input type="checkbox"/> Esito Negativo motivato da: <input type="checkbox"/> "tenuta non idonea al funzionamento" (UNI 11137) <i>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 per GPL)</i> <input type="checkbox"/> "tenuta idonea al funzionamento temporaneo" (UNI 11137) <i>(applicabile per pressione di fornitura fino a 0,04 bar per gas naturale e 0,07 per GPL)</i> <input type="checkbox"/> Assenza di tenuta ($\Delta P \neq 0$ oppure $Q_{disp} \neq 0$)
--	---

c) che la prova è stata eseguita in sede di (ri)attivazione della fornitura gas per consentire la (ri)attivazione della fornitura e la successiva messa in servizio dell'impianto di utenza sopraindicato.

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6, oppure, in alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti **(2)**.

Data _____

Il Dichiarante (timbro e firma) _____

NOTE

- (1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata – Sono considerate di riferimento per l'esecuzione delle prove: D.M. 12/04/1996, UNI 7129-1, UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 /UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas.
- (2) La data del presente documento deve essere compresa entro 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, e firma del titolare dell'impresa.